



LEGENDA		FORUM ELEITORAL
		-Capto tipo Franklin em laço raiado, com duas descidas reica 30" x 30mm instalado em mastro de 3 metros. Completo com suporte, estais e base para fixação.
		-Suporte guia com isolador: 10 cm, com furação para 2 parafusos, instalado a cada 1 metro.
		-Cordoalha de cobre nu #35mm², 7 fios de Ø2,5mm, NBR-5594, NBR 54193.
		-Fiação da conexão de descida do sistema do SPOA. Conectores do tipo sp8-kell em laço.

OBSERVAÇÕES	
01 - DATA	10/02/2019
02 - PROJEÇÃO	DATA
PROJETO DE S.P.D.A.	
RUA JOÃO PAROBI, 204 - BARRIO - PAROBI CURITIBA/PR - FONE: (41) 3324-8801 www.treparana.br	
END: INSTITUTO DE REFORMA JUDICIAL C/ALFA 15-2500	
REFORMA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	
INTERESSADO	DATA
AVENIDA MANOEL REIAS, 501	JANEIRO / 2019
LOCAL DA OBRA	DESENHISTA
FORUM ELEITORAL DE QUARANAQU	Everton
CONTEÚDO	REVISÃO
PLANTA COBERTURA	01/02


Atividade autorizada pelo Conselho L. 11.473/2007
Por: RESENDA VASZ 25/03/2019




PARA-RAIOS FRANKLIN LATAO NIQUELADO
DESCIDA DUPLA



PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN - 2 DESCIDAS



DETALHE DE DESCIDA



Atestado de conformidade com a Lei 11.415/2006
Em 02/02/2019 às 14:02:01
Por: RENEY VASZ DASCION

OBSERVAÇÕES	
01 - FOLHA	TOTAL 02/02
02 - PROJEÇÃO	DATA
PROJETO DE S.P.D.A.	
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ <small>PRUA JOÃO PAULO BR. 204 - BARRIO - PAROBI OUTUBRO/1911 - FONE: (41) 3334-8801 www.treparaná.jus.br</small> END. ELETRÔNICO DE CORRESPONDÊNCIA CASA Nº 15-25450	
OBJETO: REFORMA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	
REQUERIDO: AVENIDA MANOEL REIAS, S/N GUARANIQUAUPÉ	DATA: JANEIRO / 2019
LOCAL DA OBRA: FÓRUM ELEITORAL DE GUARANIQUAUPÉ	DESEMPENHA: Everton
CONTEÚDO: DETALHES DAS INSTALAÇÕES	REABRIR: 02/02