










SINALIZAÇÃO			QUANTITATIVO
			FÓRUM ELEITORAL
S2		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADO 1,80m DE ALTURA DO CHÃO DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H	2 UNID. 126 x 252
			2 UNID. 126 x 252
S3		INDICAÇÃO DA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (10CM), PARA INDICAR O SEU ACESSO	7 UNID. 126 x 252
S12		INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	1 UNID. 158 x 316
E5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR h=1,80m	5 UNID. 134
A5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS h=1,80m	1 UNID. 136
E17		Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alerta, para evitar sua obstrução	1 UNID. 1000
M1		Na entrada principal da edificação	1 UNID. 450 x 600
P1		PROIBIDO FUMAR INSTALAÇÃO SOBRE O ABRIGO DE GÁS h=1,80m	1 UNID. 202
P2		PROIBIDO PRODUZIR CHAMA INSTALAÇÃO SOBRE O ABRIGO DE GÁS h=1,80m	1 UNID. 202

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR DE PÓ ABC (PQS)

EXTINTOR DE PÓ ABC (POS)
CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA:
2-A : 20-B:C

IMAGEM ILUSTRATIVA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE
288 LUMENS

IMAGEM ILUSTRATIVA
MÍNIMO 122 LUMENS
14 UNIDADES

- CONSULTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO;
- DEVERÁ SER REALIZADA A CONFERÊNCIA DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE E EXECUÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA, DEVE-SE COMUNICAR O PROJETISTA.

ORIENTAÇÕES DE EXTINTORES

- PODERÃO SER COLOCADOS SOBRE SUPORTES APROPRIADOS, FICANDO COM SUA BASE À UMA DISTÂNCIA DO PISO ENTRE 10 E 20 cm;
- NA ETIQUETA DE CARGA/RECARGA DO EXTINTOR DEVE SER DESCRITO O NOME OU LOCAL DA OBRA;
- OS EXTINTORES LOCALIZADOS PROXIMO AO ABRIGO DE GLP DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES;
- OS EXTINTORES EXISTENTES QUE ESTIVEREM APTOS PODEM SER MANTIDOS, APENAS DEVEM SER RELOCADOS PARA A POSIÇÃO CORRETA.

ORIENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER INTERLIGADA COM A REDE ELÉTRICA JÁ EXISTENTE;
- DEVEM ESTAR COM O MECANISMO DE UTILIZAÇÃO APENAS NA FALTA DE ENERGIA;
- TODAS AS LUMINÁRIAS PRECISAM ESTAR CERTIFICADAS PELO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BRASILEIRO E DEVEM TER AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1h (UMA HORA);
- DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS, CONFORME A NPT018 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

<p>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ Rua João Parolin, 224 Prado Velho Coritiba (PR) Fone: (041) 3338-6500 e-mail: SGP@TRE-PR.JUS.BR</p>	Título: PTPID - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE	Área: 273,06m²
	Obra: FÓRUM ELEITORAL DE IRATI	Endereço: RUA JOAO STOKLOS, N 200, CENTRO, IRATI - PR
Nº da Prancha 01/01	Proprietário TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ CNPJ 03.985.113/0001-81	Data: MAI/22
		Escala: INDICADA
Responsável Técnico:		ENGº CIVIL BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA CREA-PR 153.086/D